



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr. N8A 107931 0012 Rev. 02

Posiadacz certyfikatu: YUHUAN SUNPRO POWER CO.,LTDQinggang Technological Ind.Zon,
317606 Yuhuan, Zhejiang Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**Produkt:****Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego**
Mono-Crystalline Silicon Photovoltaic Module

Niniejsze świadectwo zgodności wydawane jest dobrowolnie zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia. Potwierdza, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymaganiami ochronnymi dyrektywy i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Dotyczy wyłącznie konkretnej próbki przekazanej do badań i certyfikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Test raport nr.:

704062011501-02

Data,

2021-12-02

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 2

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE, na wyrobie można umieścić wymagane oznakowanie CE. Deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr. N8A 107931 0012 Rev. 02

Modele(s):

SPxxx-72M, xxx=370 to 410 in step of 5,
SPxxx-60M, xxx=305 to 340 in step of 5,
SPxxx-54M, xxx=280 to 310 in step of 5,
SPxxx-48M, xxx=245 to 270 in step of 5,
SPxxx-36M, xxx=185 to 205 in step of 5,
SPxxx-144M, xxx=410 to 460 in step of 5,
SPxxx-120M, xxx=340 to 385 in step of 5,
SPxxx-144MG, xxx=380 to 415 in step of 5,
SPxxx-120MG, xxx=315 to 345 in step of 5,
SPxxx-144M10, xxx=520 to 550 in step of 5,
SPxxx-132M10, xxx=480 to 505 in step of 5,
SPxxx-120M10, xxx=435 to 460 in step of 5,
SPxxx-108M10, xxx=390 to 415 in step of 5,
SPxxx-120M12, xxx=580 to 605 in step of 5,
SPxxx-110M12, xxx=530 to 555 in step of 5
xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC

Parametry:

Konstrukcja :	Ramka, Puszka, Przewody i Konektory.
Klasa ochrony:	Class II
Maks. napięcie systemu:	1500 V DC
Klasa bezp. pożarowego:	Class C według UL790.

**Testowane
wg:**

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Strona 2 z 2

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE, na wyrobie można umieścić wymagane oznakowanie CE. Deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany